

[별표 1]

시설공사 하자검사 결과 [총괄]

(발주청 : 경기도일자리재단)

(단위 : 건)

구분	점검대상	점검 결과		조치 결과		점검일자
		적정	하자발생	완료	추진 중	
상반기 정기점검	융합인재본부 용접기술관 방수 공사	O	X			26.6.29.
	융합인재본부 생활관 외 2개소 방수공사	O	X			26.6.29.
	경기도일자리재단 수원청사 리모델링 소방공사	O	X			26.3.11. ~26.3.12.
	경기도일자리재단 수원청사 리모델링 전기공사	O	X			26.3.11. ~26.3.12.
	경기도일자리재단 북부사업본부 본관 옥상방수 공사	O	X			26.5.20.
	융합인재본부 첨단기술관 방수공사	O	X			26.6.29.
	경기창업지원센터(남부) 리모델링 공사	O	X			26.5.15.
	융합인재본부 스마트융합융접과 임시실습장 전기공사	O	X			26.6.29.
	융합인재본부 스마트융합융접과 임시실습장 용접부스 설치공사	O	X			26.6.29.
하반기 정기점검	없음					
최종점검	경기도일자리재단 수원청사 리모델링 공사	X	O	O		26.3.14. ~26.3.17.

[별표 2]

시설공사 하자검사 결과

연번	사업명	계약금액 (백만원)	공사기간	사업량	하자 내용	조치결과	점검일자
1	융합인재본부 융접기술관 방수 공사	50	23.11.06. ~ 23.11.30.	1,083㎡	없음		26.6.29.
2	융합인재본부 생활관 외 2개소 방수공사	74	24.5.20. ~ 24.7.18.	618㎡	없음		26.6.29.
3	경기도일자리재단 수원청사 리모델링 소방공사	93	24.12.26. ~ 25.3.25.	11,490㎡	없음		26.3.11. ~26.3.12.
4	경기도일자리재단 수원청사 리모델링 전기공사	406	24.12.26. ~ 25.3.25.	11,490㎡	없음		26.3.11. ~26.3.12.
5	경기도일자리재단 북부사업본부 본관 옥상방수 공사	157.7	25.4.28. ~ 25.6.12.	981㎡	없음		26.5.20.
6	융합인재본부 첨단기술관 방수공사	69	25.5.08. ~ 25.6.18.	833.15㎡	없음		26.6.29.
7	경기창업지원센터(남부) 리모델링 공사	100	25.9.10. ~ 25.11.08.	735㎡	없음		26.5.15.
8	융합인재본부 스마트융합융접과 임시실습장 전기공사	40	26.4.01. ~ 26.4.15.	164㎡	없음		26.6.29.
9	융합인재본부 스마트융합융접과 임시실습장 융접부스 설치공사	140	26.3.30. ~ 26.4.20.	164㎡	없음		26.6.29.

[별표 3]

시설공사 하자보수 처리결과 [총괄]

(발주청 : 경기도일자리재단)

(단위 : 건)

구분	점검대상	점검 결과		조치 결과		점검일자
		적정	하자발생	완료	추진 중	
계						
상반기 정기점검	없음					
하반기 정기점검	없음					
최종점검	경기도일자리재단 수원청사 리모델링 공사	X	O	O		26.3.14. ~26.3.17.

[별표 4]

시설공사 하자보수 처리결과

연번	사업명	계약금액 (백만원)	공사기간	사업량	하자 내용	조치결과	점검일자
	계						
1	경기도일자리재단 수원청사 리모델링 공사	1,487	24.12.26. ~ 25.4.4.	11,490㎡	불임 참고		26.3.14. ~26.3.17.

[붙임] 하자보수 처리결과 세부내용

공 종	하자검사 결과	하자검사 위치	하자보수 방법
도색공사	도색페인트 탈색	지하입구 램프	벽체 연마 후 재 도색
	페인트 재 시공	4층 회의실	재 도색
타일공사	출눈시공 탈락	5층 남자 화장실	줄눈넣기 시공
마감공사	실리콘 마감 이탈	1층 꿈마루	실리콘 마감처리
		2층 강희실	실리콘 마감처리
		3층 재무회계팀	실리콘 마감처리
		1층 로비	실리콘 마감처리